

**Смета затрат и расчет тарифа на тепловую энергию,
вырабатываемую котельной ООО "Южуралремонт"
в Коркинском муниципальном районе на 2011 год.**

п.п.	Статья затрат	Единица измерения	Расчетные для ЮУР на 2011 г. (без НДС)	
1	1	2	7	8
1	Выработка тепловой энергии	Гкал	95 885	
2	Собственные нужды	%	2,25	
3	Потери в сетях	%	7,81	
4	Полезный отпуск	Гкал	86 409	
5	Топливо (газ)	тыс.руб.	35 906,5	
6	Удельная норма расхода газа	кг у.т./Гкал	155,0	
7	Электроэнергия	тыс.руб.	6 713,93	
8	Удельная норма расхода эл.эн.		24	
9	Вода	тыс.руб.	1 160,02	
10	Удельная норма расхода воды		1,0	
11	Материалы	тыс.руб.	410,93	
12	Затраты на оплату труда ОПР	тыс.руб.	2 612,15	
13	Средняя зарплата ОПР	руб./чел.	9 464,33	
14	Численность	чел.	38	
15	Начисления на оплату труда	тыс.руб.	888,13	
16	Амортизация (аренда)	тыс.руб.	129,23	
17	Затраты производственного характера в т.ч.:	тыс.руб.	2 051,34	
18	Содержание оборудования	тыс.руб.	267,82	
19	Затраты на ремонт	тыс.руб.	1 689,29	
20	Содержание транспорта	тыс.руб.	104,22	
21	Цеховые расходы	тыс.руб.	763,16	
22	Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	1 202,58	
23	Прочие расходы	тыс.руб.	356,3	
24	Налоги	тыс.руб.	292,03	
25	Итого затрат	тыс.руб.	52 486,3	
26	Себестоимость	руб/Гкал	607,42	
27	Рентабельность	%	6,19	
28	Прибыль	тыс.руб.	3 514,24	
29	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	53 126,3	
30	Среднеотпускной тариф	руб/Гкал	614,94	
	Население	руб/Гкал	567,50	
	Бюджетные организации	руб/Гкал	766,43	
	Прочие потребители	руб/Гкал	766,43	